



Gmina Głowaczów

ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów

Telefon: 48 623 10 75 Fax: 48 623 12 17

NIP: 812-14-12-651 REGON:000534730

e-mail: sekretariat@glowaczow.pl; wojt@glowaczow.pl

www.glowaczow.pl

Głowaczów dn. 17.06.2021 r.

ZP.271.3.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pod nazwą: **Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Głowaczów**

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI ZAPYTAŃ

Zamawiający – Gmina Głowaczów, 26-903 Głowaczów, ul. Rynek 35 na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) przekazuje treść wyjaśnień na zgłoszone zapytanie Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu na wykonanie zadania pod nazwą: **Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Głowaczów**.

Otrzymana przez Zamawiającego treść ZAPYTAŃ z dnia 17.06.2021 r.:

1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważną sprężarkę o wydajności 14,4 m³/h zamiast, jak w projekcie 15 m³/h ?. Pozostałe wymagane parametry - wielkość zbiornika, autostart, p,P – będą o lepszych parametrach. Zaznaczamy, że z obliczeń technologicznych w projekcie wynika wydajność powietrza do rzeczywistego napowietrzania wody 1,8 m³/h.

Odp. Tak.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

WÓJT GMINY

Hubert Czubaj