



Gmina Głowaczów

ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów

Telefon: 48 623 10 75 Fax: 48 623 12 17

NIP: 812-14-12-651 REGON:000534730

e-mail: sekretariat@glowaczow.pl; wojt@glowaczow.pl

www.glowaczow.pl

Głowaczów dn. 31.08.2021 r.

ZP.271.7.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pod nazwą: **Przebudowa obiektów sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózcie**

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI ZAPYTAŃ

Zamawiający – Gmina Głowaczów, 26-903 Głowaczów, ul. Rynek 35 na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) przekazuje treść wyjaśnień na zgłoszone zapytanie Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu na wykonanie zadania pod nazwą: **Przebudowa obiektów sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózcie**.

Otrzymana przez Zamawiającego treść ZAPYTAŃ z dnia 23.08.2021 r.:

W związku z ukazaniem się w/w przetargu prosimy o wyjaśnienia zagadnienia dotyczącego wykonania nawierzchni syntetycznych. Zamawiający w dokumentacji projektowej określił grubość, kolorystykę oraz **minimalne wymagania** jakie powinna spełniać oferowana nawierzchnia poliuretanowa boisk wielofunkcyjnych. Taki opis przedmiotu zamówienia daje możliwość wbudowania nawierzchni o bardzo niskiej jakości. Celem Zamawiającego powinno być zastosowanie jak najlepszego produktu proporcjonalnie do możliwości budżetowych i potrzeb. **Takie rozwiązanie nie zapewni Użytkownikom bezpieczeństwa, a tym bardziej nie ma pewności, że nawierzchnia będzie posiadała odpowiednie parametry użytkowe, m.in. amortyzację, wytrzymałość na rozciąganie, tarcie, odkształcenie pionowe i in., które wpływają na jakość i trwałość nawierzchni, jak również nie ma gwarancji że spełni obowiązujące normy zewnętrznych nawierzchni syntetycznych.**

Ponadto na etapie realizacji Zamawiający, przed wbudowaniem materiału nie będzie mógł wymagać od Wykonawcy przedstawienia produktu o lepszych właściwościach, niż przyjęty w ofercie, ponieważ Wykonawca przyjmie do wyceny produkt najbardziej korzystny dla niego pod względem cenowym, nie pod względem bezpieczeństwa, wytrzymałości czy innych cech. ważnych z punktu widzenia użytkownika, a także Inwestora będącego odpowiedzialnym za przedmiotowe postępowanie.

Mając na uwadze powyższe argumenty wnosimy, aby Zamawiający dbając o wydatkowanie środków publicznych, jak również bezpieczeństwo i komfort przyszłych użytkowników wymagał konkretnych parametrów użytkowych nawierzchni poliuretanowej poprzez określenie minimalnych wartości mieszczących się w obowiązujących normach oraz zgodnych z wymaganiami dla zewnętrznych nawierzchni syntetycznych.

Boisko wielofunkcyjne:



Gmina Głowaczów

ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów

Telefon: 48 623 10 75 Fax: 48 623 12 17

NIP: 812-14-12-651 REGON:000534730

e-mail: sekretariat@glowaczow.pl; wojt@glowaczow.pl

www.glowaczow.pl

Mając na względzie bezpieczeństwo przyszłych użytkowników oraz żywotność **nowobudowanej** nawierzchni sugerujemy technologię wykonania boiska wielofunkcyjnego, dla **polepszenia** jakości i komfortu gry przyszłych Użytkowników, typu 2S na podkładzie stabilizującym typ „ET” o grubości 3,5 cm o poniższych cechach funkcjonalnych nawierzchni poliuretanowej:

Nawierzchnia powinna mieć cechy funkcjonalne mieszczące się w przedziałach opisanych poniżej:

- a) Grubość 16,0 – 16,5
- b) Wytrzymałość na rozciąganie: 0,60 – 0,80 MPa
- c) Poślizg: nawierzchnia mokra 55-110
nawierzchnia sucha: 80-110
- c) Współczynnik tarcia: 0,53 – 0,55
- d) Wydłużenie: 55 – 58 %
- e) Amortyzacja w temp. 23°C: 39 – 43 %
- f) Odształcenie pionowe w temp. 23°C: 1,0 – 1,4 mm
- g) Pionowe odbicie piłki min. 100%

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

1. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 **potwierdzające** spełnienie wymagań cech funkcjonalnych.
2. Certyfikat FIBA min. level 2 lub/i 3.
3. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.
4. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające **wymaganą** zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2014
5. Kompletny raport z badania zawartości WWA, określający kategorię.
6. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta **potwierdzająca** spełnienie wymagań niewyszczególnionych w raporcie z badań na zgodność z **normą** PN- EN 14877:2014.
7. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

Zaoferowane parametry nawierzchni są optymalne do celu jakiemu ma służyć, aby **jakość** nawierzchni po okresie gwarancji pozwalała na jej optymalne użytkowanie przez wiele **lat** bez konieczności jej wymiany czy naprawy.



Gmina Głowaczów

ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów

Telefon: 48 623 10 75 Fax: 48 623 12 17

NIP: 812-14-12-651 REGON:000534730

e-mail: sekretariat@glowaczow.pl; wojt@glowaczow.pl

www.glowaczow.pl

W związku z powyższym prosimy o informację:

1. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania nawierzchni poliuretanowej **typu 2S (8+8)** na podbudowie dynamicznej ET o minimalnych parametrach określonych **powyżej** ?

Odp. Zamawiający wymaga zastosowania nawierzchni spełniającej co najmniej **parametry** opisane w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni o **wyższych parametrach**.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał przedłożenia wraz z ofertą **przedmiotowych** środków dowodowych w postaci dokumentów dla nawierzchni syntetycznej **wyszczególnionych** powyżej potwierdzających spełnienie określonych przez Zamawiającego **wymagań** ?

Odp. Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą **przedmiotowych** środków dowodowych w postaci dokumentów dla nawierzchni syntetycznej.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

WÓJT GMINY
Hubert Szubaj